

ARDEX FLEXBONE® HEAT

Hoja de instalación y formulario de validación para la garantía

Para calificar para la garantía del sistema ARDEX FLEXBONE HEAT de 10 años, la instalación debe utilizar los productos de instalación ARDEX aprobados (consulte la ficha técnica para obtener más información). Si no usa los productos ARDEX apropiados, la garantía quedará nula y sin efecto.

Además, se deben presentar las siguientes pruebas e información:

1. Complete el formulario y realice las tres (3) Pruebas de resistencia requeridas en los cables de ARDEX FLEXBONE HEAT®, registrando la resistencia total en ohmios (Ω) para cada prueba.
2. El electricista certificado debe firmar y poner la fecha más abajo. También deben probar y confirmar el Valor de resistencia total (Ω) antes de firmar.
3. El propietario de la ubicación y la garantía (propietario de la vivienda/edificio) y la fecha de instalación deben proporcionarse más abajo.
4. También deben registrarse el nombre del instalador y la información de la compañía.

*** Las lecturas de resistencia deben estar dentro del + 10%/-5% del valor de fábrica indicado para cada cable calefactor.**

Tamaño/voltaje del cable	Valor de resistencia de fábrica	Prueba de resistencia 1 (antes de la instalación de los cables)	Prueba de resistencia 2 (después de la instalación de los cables)	Prueba de resistencia 3 (después de la instalación de losetas)
	Ohmios (Ω)	Ohmios (Ω)	Ohmios (Ω)	Ohmios (Ω)

Electricista certificado



Prueba de valor de Resistencia : _____ Ohmios (Ω) _____

Nombre: _____

Compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Estado: _____ Código postal _____

Firma: _____

Instalador

Nombre: _____

Compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Estado: _____ Código postal _____

Firma: _____

Propietario de garantía / ubicación

Nombre: _____

Compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ Estado: _____ Código postal _____

Firma: _____

Teléfono: _____

Por favor, envíe este formulario completamente completado (anverso y reverso)

Por favor, marque todos los productos usados para la instalación.	<input checked="checked" type="checkbox"/>
ARDEX FLEXBONE® HEAT Membrana	
ARDEX FLEXBONE® HEAT Cables	
FLEXBONE® HEAT Termostato táctil con WiFi remoto	
FLEXBONE® HEAT Termostato de programación táctil	
FLEXBONE® HEAT Termostato no programable	
FLEXBONE® HEAT Módulo de potencia	

Por favor, enumere todos los morteros/adhesivos ARDEX aprobados, bases autonivelantes y lechadas utilizados durante la instalación.

Mortero/Adhesivo _____

Bases autonivelantes
(opcional) _____

Lechadas _____

Por favor, use el espacio a continuación para diagramar la instalación del ARDEX FLEXBONE® HEAT. *La ubicación de las áreas sin calefacción, así como la transición del conductor frío/cable calefactor y el ajuste final con el dimensionamiento, deben documentarse con precisión.



POR FAVOR, ENVÍE ESTE FORMULARIO COMPLETADO EN SU TOTALIDAD.
Envíe una copia por correo electrónico a: **technical.communications@ardexamericas.com**
o envíela por correo a: **ARDEX Technical Department • 400 ARDEX Park Drive • Aliquippa, PA 15001**